



Brugsanvisning og dosering:	
Biolyte Ank.anolyte blandes med vand i nedenstående blandingsforhold	
Forebyggende behandling af brugsvand	1:2000 – 1:1000
Vandinstallation desinfektion:	1:100 eller 1:50
Overflade desinfektion (CIP)	1:100
Overflader store – gulve	1:100 eller 1:50
Overflader små	100%

Vandtank desinfektion i bl.a. autocampere, campingvogne samt motor- og sejlbåde ved opstart på sæsonen.

Almindelig rengøring:

Fyld tanken 2/3 (f.eks. 50 liters tank) med vand tilsæt 500 ml af Biolyte produktet. Herefter åbnes alle haner så der er sikkerhed for at løsningen er til stede i alle haner og rørsystemer, hanerne lukkes igen og tanken fyldes helt op med vand. Løsningen henstår herefter i minimum 30 minutter. Herefter tømmes tanken ved at åbne alle hanerne så løsningen langsomt kan løbe ud. Efterskylles med vand.

Hvis vandtanken har henstået ubrugt i længere tid, kan doseringen til almindelig rengøring øges til 2 x 500ml.

Følg altid fabrikantens anvisninger for det produkt der ønskes anvendt Biolyte produkter på. Afprøv derefter på et ikke synligt sted.

Særlig rengøring:

Hvis tanken har stået ubrugt i meget lang tid eller af andre årsager er særligt kontamineret, kan større koncentrationer påfyldes og henstå til næste dag. Tanken efterskylles med vand.

Opbevaring:

Opbevares mørkt, køligt og frostfrit. Holdbarhed op til 10 mdr. fra produktionsdato.